審核二〇〇八至〇九年度
開支預算

答覆編號
DEVB(PL)053

問題編號
1171

管制人員的答覆

總目： 82 屋宇署　　分目：

綱領： 樓宇及建築工程

管制人員： 屋宇署署長

局長： 發展局局長

問題：

屋宇署其中一項宗旨是推廣妥善維修排水渠的工作。在嚴重急性呼吸系統綜合症爆發後，屋宇署就協助私人樓宇擁有人及衞生黑點負責人進行的渠務修葺工作的進度爲何？以及跟進樓宇修葺令的情況爲何？

提問人： 李國麟議員

答覆：

在2003年嚴重急性呼吸系統綜合症爆發期間，屋宇署巡查了全港約3萬幢私人住宅樓宇的外置排水系統，其後並對當中6 000幢確定排水系統有欠妥之處的樓宇，跟進有關修葺工程的執法行動。大多數有關樓宇的業主已自願進行改善或修葺工程。就餘下的個案，我們已向約2 373幢樓宇的業主發出渠務修葺令，當中有2 351幢樓宇已遵從有關的修葺令，而餘下22幢樓宇現正進行修葺工程。

至於清除地區衞生黑點的工作，我們已向294幢樓宇的業主發出渠務修葺令，當中有283幢樓宇已完成所需的修葺工程，而餘下11幢樓宇仍在進行修葺工程。

我們會繼續進行仍須採取的執法行動。

簽署：

姓名： 張孝威

職銜： 屋宇署署長

日期： 25.3.2008