

管制人員的答覆

(問題編號：5370)

總目： (82) 屋宇署
分目： (-) 沒有指定
綱領： (1) 樓宇及建築工程
管制人員： 屋宇署署長(張天祥)
局長： 發展局局長

問題：

屋宇署委聘測建行有限公司進行顧問研究，檢視可查證樓宇滲水源頭的最新科技方法，並預計在 2017 年完成。就此，請告知本會：

1. 整個顧問研究的實際開支為何；
2. 顧問研究的結果為何；
3. 按照顧問研究的結果而制訂的技術指引所帶來的開支變化為何。

提問人：馬逢國議員 (議員問題編號(立法會用)：71)

答覆：

1. 有關檢視可查證樓宇滲水源頭的最新技術方法的顧問研究，截至 2018 年 3 月的累積開支約為 400 萬元。
- 2.及 3.顧問公司已辨識多個查證滲水源頭的方法，例如微波斷層掃描及紅外線熱像分析，並進行實地測試以評估這些方法。在新財政年度，我們將在試點地區使用這些方法，以制訂詳細技術指引，以便由食物環境衛生署和屋宇署合組的聯合辦事處（聯辦處）在處理滲水舉報時使用這些方法。在現階段我們無法評估擬議技術指引對聯辦處開支的影響。