

管制人員的答覆

(問題編號：3853)

總目： (82) 屋宇署

分目： (-) 沒有指定

綱領： (1) 樓宇及建築工程

管制人員： 屋宇署署長(余德祥)

局長： 發展局局長

問題：

在本綱領的指標中，2019年的危險擋土牆／斜坡經處理的市民舉報個案數目較2018年大幅增加30倍，當局指是由於個別地點的重複舉報個案數目眾多。當局可否告知本會涉及重複舉報的個案的相關地點為何，重複舉報的個案中投訴成立的數字為何？上述重複舉報個案現時跟進進度為何？

提問人： 陳志全議員（立法會內部參考編號：150）

答覆：

屋宇署在2018年及2019年分別接獲314宗及10 912宗有關危險擋土牆／斜坡的舉報。在2019年的10 912宗舉報當中，10 659宗屬於在2019年11月底至12月初接獲的市民舉報個案，涉及重複舉報在新界私人土地出現懷疑危險斜坡。屋宇署與土木工程拓展署轄下土力工程處進行聯合實地視察後，發現有關斜坡沒有明顯危險，但部分地點須進行小型斜坡維修工程，包括清除泥石及修葺已破損的斜坡護面和地面水渠道。有關業主已於2019年12月完成所需工程。