

致： 所有 認可人士
註冊結構工程師
註冊岩土工程師
註冊檢驗人員
註冊一般建築承建商
註冊專門承建商
註冊小型工程承建商

先生／女士：

《2011 年建築物消防安全守則》— 具有防煙密封裝置的門與火相關的特性

一如《認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師作業備考》APP-153 所公布，《2011 年建築物消防安全守則》（下稱“守則”）已由 2012 年 4 月 1 日起實施。

繼發出 2012 年 4 月版本的守則後，我們已對守則 E9.1 和 E9.2 條加以檢討，並作出修訂如下，即時生效：

E9.1 條

具有防煙密封裝置的門應按照以下適用標準在大氣溫度和中等溫度下進行測試，以及證明其符合該適用標準釐定的煙霧洩漏率準則：

(a) BS EN 1634-3:2004, *Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware. Smoke control test for door and shutter assemblies* ;

(b) BS EN 14600:2005, *Doorsets and openable windows with fire resisting and/or smoke control characteristics. Requirements and classification* ;

(c) ISO 5925-1:2007, *Fire tests - Smoke-control door and shutter assemblies - Part 1: Ambient- and medium-temperature leakage tests* ;

(d) UL 1784:2009, *UL Standard for safety air leakage tests of door assemblies* ;

(e) AS 1530:Part 7:2007, *Methods for fire tests on building materials, components and structures- Smoke control assemblies. Ambient and medium* .

/E9.2 條...

E9.2 條

刪除

（由於 E9.1 條所述的標準已各自界定煙霧洩漏率準則，因此刪除本條。）

本函件所公布的更正和澄清事項已上載屋宇署網頁（www.bd.gov.hk），並於日後納入新版本的守則內。我們會定期審視守則的內容，歡迎提供意見，使之更為完善。

建築事務監督

（助理署長／拓展(1)余德祥



代行)

2013 年 1 月 22 日