

致：所有 認可人士
註冊結構工程師
註冊岩土工程師
註冊檢驗人員
註冊一般建築承建商
註冊專門承建商
註冊小型工程承建商

先生／女士：

就正在興建、拆卸，或進行修葺或小型工程的建築物
在外牆裝設阻燃保護網／保護幕／防水油布／塑膠帆布須知

根據《認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師作業備考》APP-70，為防止火勢蔓延，正在興建、拆卸，或進行裝修或修葺工程的建築物，所有遮蓋其外圍棚架所用的塑膠帆布應具備阻燃特性，而《建築物拆卸作業守則 2004 年》亦有訂明拆卸工程所用防水油布的阻燃要求。

就此而言，凡正在興建、拆卸，或進行修葺或小型工程的建築物，所有為遮蓋其外牆而裝設的保護網、保護幕、防水油布或塑膠帆布均應具備適當的阻燃特性，並符合認可標準。以下列出認可標準的例子，以供參考：

- (a) GB 5725-2009 — 安全網（或前稱 GB 16909-1997 — 密目式安全立網）；
- (b) BS 5867-2:2008 (Type B performance requirements) - Fabrics for curtains, drapes and window blinds - Part 2: Flammability requirements - Specification；及
- (c) NFPA 701:2019 (Test Method 2) - Standard methods of fire tests for flame propagation of textiles and films。

至於其他標準，如具有與上述認可標準同等的阻燃效能，亦可採用。

建築事務監督

（助理署長／拓展（2） 歐陽海鵬



代行）

副本送：香港地產建設商會

2023 年 3 月 21 日