

### 排水工程的鑄鐵喉管

部分現有建築物的鑄鐵喉管發現過早生鏽和滲漏，其金屬固定支架亦受侵蝕。這對公眾安全、健康和環境衛生會帶來不良影響。以下指引訂明在工程項目採用的鑄鐵喉管的品質和選擇方面的規定，供認可人士參考：

- (a) 所有喉管和配件均須符合有關的英國標準規格或其他相等的標準。（例如：地面的排水鑄鐵喉管應依照 BS 416：Part 1 或 BS EN877；地下系統及直徑大於 150 毫米的地面排水管，則應依照 BS 437 或 BS 4622。）
- (b) 喉管和配件的內外表面均須塗上外表層，以預防侵蝕。如擬以冷用瀝青塗底層，塗層物料應依照 BS 3416 或其他相等的國際標準。外塗層須含一般用於金屬結構的防蝕抑制物；
- (c) 鑄鐵喉管應處於可施加外塗層的狀態；及
- (d) 應選用防蝕的固定設備，例如不銹鋼托架和駁喉或類似的防蝕固定支架，並適當地將固定設備扣緊在實心牆上。

2. 在2004年11月1日後提交審批的排水設施圖則，建築事務監督會根據《建築物條例》第28(1)條，要求鑄鐵喉管符合上述規定。此外，在申請佔用許可證時，有關人士亦須將這類鑄鐵喉管包括在《認可人士及註冊結構工程師作業備考》53所述的建築物料及產品明細表內。

建築事務監督鄔滿海

檔 號：BD GP/BREG/SF/1 (III)

初 版：2003年11月(助理署長／拓展1)

編入索引：鑄鐵排水喉管  
排水工程 - 鑄鐵喉管